



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ) «ОЭГСЕРТ» № ОГН4.RU.1304
Общества с ограниченной ответственностью «НефтегазТехЭкспертиза» (ОС «ОЭГСЕРТ»)
Российская Федерация, 115407, город Москва, улица Речников, дом 7 строение 1
Телефон/факс: +7(499)616-11-85, <http://ngcert.ru>, e-mail: ngte@bk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1304.B00656

П 01338

Срок действия с 13.05.2020 по 12.05.2023

ПРОДУКЦИЯ:

Станции газораспределительные блочные автоматизированные «Экс-Форма»
ТУ 3696-025-12213528-2009 (с изменением 2)
серийный выпуск
(см. Приложение ПП 01027)

КОД ОК 034-2014: 28.99.39.190

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-2.3-1081-2016

(п.п.: 7.5; 7.10; 7.14-7.17; 7.20; 7.21; 8.17.3-8.17.5;
8.18-8.21; 10; 12; 13; 14; 5.1; 5.3; 5.4; 8.1-8.16; Приложение В)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», ИНН 6455004320
Российская Федерация, 410012, Саратовская область, село Березина речка, улица Школьная, дом 13
Телефон: +7(8453) 39-39-07, факс: +7(8453) 39-39-07, e-mail: exform@exform.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», ИНН 6455004320
Российская Федерация, 410012, Саратовская область, село Березина речка, улица Школьная, дом 13
Телефон: +7(8453) 39-39-07, факс: +7(8453) 39-39-07, e-mail: exform@exform.ru

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства от 12.04.2019 №1;
Акта экспертной группы по сертификации продукции от 25.11.2019 №108П-18/НГТЭ;
Акта приемочных испытаний станции газораспределительной блочной автоматизированной
«АГРС ЭКФО-5» от 05.09.2013 №52;
Экспертного заключения от 15.04.2019;
Сертификата соответствия №ОГН1.RU.1401.K00084 срок действия 16.10.2022;
Свидетельство об оценке деловой репутации №ОГН1.RU.1401.00062 срок действия 19.11.2022;
Решения о выдаче сертификата соответствия от 13.05.2020 №108П-18/НГТЭ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1а



Руководитель органа по сертификации


подпись

И.А. Рошин

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И. М. Овечкин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1304.B00656

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью

Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», ИНН 6455004320

Российская Федерация, 410012, Саратовская область, село Березина речка, улица Школьная, дом 13

Телефон: +7(8453) 39-39-07, факс: +7(8453) 39-39-07, e-mail: exform@exform.ru

Блоки из состава АГРС

28.99.39.190

- узел (блок) переключения (УП (БП) «Экс-Форма»);
- узел (блок) переключения с одоризацией (УП(О) (БП(О)) «Экс-Форма»);
- узел (блок) очистки газа (УОГ (БОГ) «Экс-Форма»);
- узел (блок) предотвращения гидратообразования (УПГ (БПГ) «Экс-Форма»);
- узел (блок) редуцирования (УР (БР) «Экс-Форма»);
- узел (блок) измерения расхода газа (УИРГ (БИРГ) «Экс-Форма»);
- узел (блок) одоризации газа (УОД (БОД) «Экс-Форма»);
- узел отбора газа на собственные нужды (УОГСН «Экс-Форма»);
- узел (блок) подготовки импульсного газа (УПИГ (БПИГ) «Экс-Форма»);
- узел (блок) поточного анализа (УПА (БПА) «Экс-Форма»);
- блок (отсек) КИПиА (управления; операторной; электрошитовой; мастерской; генераторной; бытовой; связи и телемеханики) «Экс-Форма»;
- мобильный узел подачи газа (МУПГ «Экс-Форма»);
- система автоматического управления.

ТУ 3696-025-12213528-2009

Оборудование, применяемое в составе АГРС

Регуляторы давления газопрямоточные
типа РДПВ ЭКФО DN 25-200 PN 10,0 МПа

ТУ 4218-027-12213528-2016



Руководитель органа по сертификации

подпись

И.А. Рошин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.М. Овечкин

инициалы, фамилия