



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МЕТАН»
(АО «Метан»)**

ул. Рахманинова, 1 а, г. Пенза, 440066
тел.: (8412) 96-25-91
факс (8412) 44-07-70
E-mail: office@penzagorgaz.ru
[http:// penzagorgaz.ru /](http://penzagorgaz.ru/)
ОКПО 5920082, ОГРН 1025801202151,
ИНН 5835013048, КПП 583501001
р/счёт 40702810600150000025
в Пензенском филиале «АБ «Россия»
«18» 04 2018 № 16/4
на № исх. 28 от «20» 03 2018

**Генеральному директору
ООО ПКФ «ЭКС-ФОРМА»
И.Б.Кучмину**

410012, г. Саратов, а/я 1497

О работе оборудования

Уважаемый Игорь Борисович!

В ответ на Ваше обращение с просьбой предоставить отзыв о работе оборудования производства ООО ПКФ «Экс-Форма», АО «Метан» (далее - Общество) сообщает следующее.

В настоящее время в зоне эксплуатационной ответственности Общества находится 37 пунктов редуцирования газа (11 ГРПШ, 25 ГРП, 1 ГРПБ) с оборудованием производства ООО ПКФ «Экс-Форма».

Эксплуатация газоиспользующего оборудования производства ООО ПКФ «Экс-Форма» на сетях газораспределения Общества осуществляется с 2014 года.

С момента ввода в эксплуатацию, регуляторы давления (РДП, РДК) установленные в пунктах редуцирования газа зарекомендовали себя в работе с положительной стороны. Стоит отметить надежную и стабильную работу регуляторов в различных режимах эксплуатации, в том числе при резких изменениях температуры наружного воздуха, в часы максимального и минимального потребления газа.

К преимуществам указанных регуляторов относится увеличенная пропускная способность и их сниженный вес. Отдельно хочется отметить качество сборки рассматриваемого газового оборудования.

Эксплуатационным персоналом Общества отмечены:

- стабильная работа регулятора давления и пилота управления;
- простота и удобство обслуживания;
- простота управления при настройке выходного давления;
- устойчивая работа регуляторов при изменении входного давления;
- точность поддержания выходного давления при изменении расхода газа;

- отсутствие случаев не герметичности в конструктивных элементах и соединениях регуляторов;
- подробное описание технических характеристик, принципа устройства и работы регуляторов давления и их конструктивных элементов в руководстве по эксплуатации и паспорте завода изготовителя.

**Заместитель генерального
директора – главный инженер**



М.В.Комиссаров