

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГАЗСЕРТ
РОСС RU.31511.04ЮАЧ1**

Общество с ограниченной ответственностью
«Новые технологии качества»
рег. № ЮАЧ1.RU.1407

127018, Российская Федерация, город Москва, улица Полковая, дом 3, строение 6, этаж 6, помещение I, офис 5
Телефон: +7(499) 673-09-44, факс: +7(499) 673-09-44, адрес электронной почты: info@os-ntk.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЮАЧ1.RU.1407.H00017

П 001365

Срок действия: с 21.09.2021 по 20.09.2024

ПРОДУКЦИЯ: Клапаны предохранительные запорные модификации ПЗК номинальным диаметром DN50, DN100, DN 200, модификации КПЗ номинальным диаметром DN50, DN80, DN100, DN200, максимальным входным давлением до 1,2 МПа, выпускаемые по ТУ 3712-021-12213528-2011 (с изменениями №1÷9). Серийный выпуск.

КОД ОКПД2: 28.14.11.140 **КОД ТН ВЭД:** -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ: СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4-1.3-1-2019 «Проектирование, строительство и эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления. Арматура предохранительная. Клапаны отключающие и предохранительные для природного газа. Технические требования и методы испытаний», ТУ 3712-021-12213528-2011 «Клапаны предохранительные запорные» (с изменениями №1÷9).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», ИНН 6455004320 410512, Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский район, село Березина речка, улица Школьная, дом 13.

Тел./факс: (8452) 39-39-07, E-mail: exform@exform.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма», 410512, Российская Федерация, Саратовская область, Саратовский район, село Березина речка, улица Школьная, дом 13.

Тел./факс: (8452) 39-39-07, E-mail: exform@exform.ru

НА ОСНОВАНИИ: Протоколов сертификационных испытаний №96/07-ИЛ-2021, №97/07-ИЛ-2021, №98/07-ИЛ-2021, №99/07-ИЛ-2021 от «29» июля 2021 года испытательной лаборатории АО «Гипрониигаз», Акта о результатах анализа состояния производства №0033 от «07» апреля 2021 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации 4с.

Инспекционный контроль: сентябрь 2022 года, сентябрь 2023 года.

Заместитель руководителя
органа по сертификации

подпись

Л.И. Тенетилова
инициалы, фамилия

Эксперт

М.



подпись

М.Н. Соколов
инициалы, фамилия